



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2736, ПД-2719 15. 12. 2020
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №26
ГР. БУРГАС

На Ваш рег. индекс 32-00-627/2020г.

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Довеждащ водопровод – подобект на „Специализиран пристанищен обект „Закрита лодкостоянка“ в имот №1245, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2736, ПД-2719/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Довеждащ водопровод – подобект на „Специализиран пристанищен обект „Закрита лодкостоянка“ в имот №1245, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ Бургас е издал следните документи:

- Становище по ЕО №БС-15-11/2009г., с което съгласува ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище, местност „Ченгене скеле“, землище кв. Крайморие“, гр. Бургас;
- Решение №БС-6-ПР/12.01.2012г. за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ за Рибно пристанище в част от имот №009085, идентичен с имот 07079.10.936, обособен в проектен имот с проектен идентификатор 07079.10.1004 по КККР, местност „Ченгене скеле“, землище на кв. Крайморие, община Бургас;

Министърът на околната среда и водите е издал следните Решения:

- Решение ЕО-4/2015г. за преценяване необходимостта от ЕО, с което е постановил да не се извършва ЕО за „ПУП-ПРЗ и ПП на Рибарско пристанище /ПИ с идентификатор 07079.10.1004/, местност „Рибарско пристанище“, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас;
- Решение ЕО-2/2016г. за преценяване на необходимостта от ЕО, с което е постановил да не се извършва ЕО за „ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.10.1004 по КККР на гр. Бургас и ПУП-ПП за акваторията на Рибарското пристанище, местност „Рибарско селище“, землище на кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на довеждащ водопровод – подобект на „Специализиран пристанищен обект „Закрита лодкостоянка“ в имот №1245, землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас. Захранващият водопровод за питейна вода към имот №1245 ще е отклонение от съществуващ магистрален водопровод $\varnothing 700$ от деривация „Ясна поляна“. Водовземаването ще се осъществи от съществуваща шахта висок отток чрез водопроводно отклонение, по което ще се провежда необходимото водно количество за имота. Трасето на водопровода, от съществуваща шахта висок отток до водомерна шахта 2, намираща се в имот 1245, ще е с дължина 607м и ще провежда водно количество до 2 l/s. В шахтата ще се монтира водомер и редуцир вентил за корекция на напора. След шахтата трасето на водопровода продължава в банкера на съществуващия асфалтов път. С цел наблюдение и отчитане на консумираната вода от различните консуматори (в отделните парцели) се

предвижда изграждане на отделни водомерни шахти – ВШ1 и ВШ2. Централната водомерна шахта се предвижда да бъде монолитна, стоманобетонова с размери 365/170см и височина Н=285см. В нея ще се монтират спирателен кран, вентил за редуциране на налягане, дискова възвратна клапа, демонтажна връзка и водомер за студена вода. Водомерна шахта 2 за следене на водните количества за парцел 1245 се предвижда да бъде монолитна, стоманобетонова с размери 300/170см и височина Н=185см. В нея ще се монтират спирателен кран, дискова възвратна клапа, намалител фланшов и водомер за студена вода. Предвижда се монтаж и на задължителен пожарен хидрант по трасето на водопровода, хидрант – един брой, монтиран на 70,5см над терена на тротоара пред УПИ XI.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на ИП „Довеждащ водопровод – подобект на „Специализиран пристанищен обект „Закрита лодкостоянка“ в имот №1245, землище на кв. Крайморие“, гр. Бургас, община Бургас” не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Трасето на водопровода не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. По-голяма част от трасето попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ВГ0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.49/2010г.) и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.)

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и характера на предвиденото ИП (линеен, подземен обект), както и че възможните шумови и антропогенни въздействия, при осъществяването му, са временни, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по трасето на водопровода няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



Инспекция „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
р. Бургас, ул. Лазурна
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

