



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2708-11) 18.12.2020
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Относно: Инвестиционно предложение: „Трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.605.91 по КК на гр. Бургас; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване (пред ПИ 07079.605.91) на съществуващ кабел ТП „Проходна Владимир Павлов“ – ТП „Проходна Вая“; Кабели НН от БКТП-нов до нови електромерни табла до фасада на сграда в ПИ 07079.605.732 и имотна граница на ПИ 07079.659.547 и ПИ 07079.605.83 по КК на гр. Бургас“; **Подобекти:** БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV, Кабели 20 kV, Кабели 1 kV”, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2708/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.605.91 по КК на гр. Бургас; Кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване (пред ПИ 07079.605.91) на съществуващ кабел ТП „Проходна Владимир Павлов“ – ТП „Проходна Вая“; Кабели НН от БКТП-нов до нови електромерни табла до фасада на сграда в ПИ 07079.605.732 и имотна граница на ПИ 07079.659.547 и ПИ 07079.605.83 по КК на гр. Бургас“; **Подобекти:** БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV, Кабели 20 kV, Кабели 1 kV” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.605.91 по КК на гр. Бургас и изтегляне на кабели 20 kV от БКТП-нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване (пред ПИ с ид. 07079.605.91) на съществуващ кабел ТП „Проходна Владимир Павлов“ – ТП „Проходна Вая“. Предвижда се и изтегляне на кабели НН от БКТП-нов до ново електромерно табло до фасада на сграда в ПИ 07079.605.732 и до нови ел. табла на имотната граница на ПИ с ид. 07079.659.547 и ПИ с ид. 07079.605.83 по КК на гр. Бургас. Кабелите ще се положат в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земята под тротоарни настилки.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху



околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най – близо са разположени защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по – горе близкостоящи защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас

