



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2300(5)/22. 12. 2020  
ГР. БУРГАС,

ДО  
„ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС“ ЕАД  
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, П.К.642  
ГР. БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ газобутален двигател (ГБД) от инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) с нов с номинална входяща топлинна мощност 8,62MW, с утилизатор и охладителна кула, разположен на площадката на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД в УПИ III-460 по плана на Промислена зона „Север“ (поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, местност „Хади Тарла“ по КК), гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2300/2020г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ газобутален двигател (ГБД) от инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) с нов с номинална входяща топлинна мощност 8,62MW, с утилизатор и охладителна кула, разположен на площадката на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД в УПИ III-460 по плана на Промислена зона „Север“ (поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, местност „Хади Тарла“ по КК), гр. Бургас, община Бургас” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда подмяна на съществуващ газобутален двигател (ГБД) от инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) с нов с номинална входяща топлинна мощност 8,62MW, с утилизатор и охладителна кула, разположен на площадката на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД в УПИ III-460 по плана на Промислена зона „Север“ (поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, местност „Хади Тарла“ по КК), гр. Бургас, община Бургас. Предвижда се инсталиране на газобутален двигател Wartsila 20V34SG, който е с V-образни 20 цилиндрични двигатели на гориво природен газ и с номинална електрическа мощност 8,73MW. Електрическото КПД на двигателя е 46,3%. Топлинната мощност е 8,62 MW и ще се използва през комплект топлообменници за подгряване на мрежова вода.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на

екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

Общама Ви внимание, че на основание чл.123, т.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), операторът следва да информира компетентния орган по чл.120, ал.1 от ЗООС – Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за планираните промени в дейността на инсталациите, като представи информация по *Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с цел определяне на приложимата процедура за изменение/актуализация на Комплексното разрешително.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**  
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

