



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-148 -/1/ 27. 01. 2021
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение: „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231 kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 5а по плана на с. Полски извор, общ. Камено; Нова кабелна линия 20kV от ЖР 74/1 до БКТП – нов; Нови кабелни линии 1kV от БКТП - нов до съществуващи стълбове на ВМрНН“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-148/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231 kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 5а по плана на с. Полски извор, общ. Камено; Нова кабелна линия 20kV от ЖР 74/1 до БКТП – нов; Нови кабелни линии 1kV от БКТП - нов до съществуващи стълбове на ВМрНН“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231kV - 1x800 kVA в УПИ I, кв. 5а по плана на с. Полски извор, община Камено, с цел подмяна на съществуващия ТП „ТКЗС“ в имота. В новия БКТП ще се обособят три сектора - за трансформатор, за разпределителна уредба 20 kV - РУ-20 kV и за табло ниско напрежение – РУ-0,4 kV. Захранването на новия БКТП ще се осъществи с нова кабелна линия 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm² от ЖР 74/1 до новомонтирания БКТП. Предвижда се от ТНН на БКТП-нов да се положат 5 бр. нови кабели 1 kV, тип NAY2Y 4x185 mm² до съществуващи стомано - бетонни стълбове на ВМрНН. Новите кабели ще бъде положени в изкоп 0,9/0,4м и 1,1/0,4 м непосредствено в земя под тротоарни настилки. При пресичане на уличните платна кабелите ще се изтеглят в PVC тръби ф160 в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби Ф160. Трасето на обекта е с обща дължина 810 м.

Посочените по-горе дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо са разположени защитени зони BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по – горе близкостоящи защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

