



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-211/05. 02. 2021
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Цар Борис“ в ПИ с идентификатор 07079.616.222 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас (УПИ XIV-5828,5827,7000, кв.24 по плана на ж.к. „Възраждане“) за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-211/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Цар Борис“ в ПИ с идентификатор 07079.616.222 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас (УПИ XIV-5828,5827,7000, кв.24 по плана на ж.к. „Възраждане“) за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Цар Борис“ в ПИ с идентификатор 07079.616.222 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас (УПИ XIV-5828,5827,7000, кв.24 по плана на ж.к. „Възраждане“) за захранване на обект в същия имот. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м през ПИ с идентификатор 07079.616.227 по КК и ул., „Княз Борис I“. При пресичане на ул., „Цар Калоян“ новата кабелна линия се изтегля в PVC тръба ø110, в бетонов кожух в изкоп 0,5/1,1м. След пресичането на ул., „Цар Калоян“; по ул. „Княз Борис I“ новата кабелна линия ще се положи в изкоп 0,4/0,8м, като при пресичане на подходи за гаражи, кабелът ще се изтегли в PVC тръба ø100 в изкоп 0,4/0,7м. Пресичането на ул., „Княз Борис I“, в близост до кръстовището с ул., „Дебелт“, ще се извърши през съществуваща PVC тръба в бетонен кожух. По ул., „Дебелт“ новата кабелна линия ще се изтегли в PVC тръба ø110 в изкоп 0,4/0,7м при пресичане на подходи за гаражи в присъединяваната сграда. В ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас кабелната линия ще се изтегли по кабелна скра през кота сутерен на сградата до новомонтираното електромерно табло.

За обект „Жилищна сграда със сградни ВиК отклонения в ПИ с идентификатор 07079.617.193 по КК на гр. Бургас“ има издадено Разрешение за строеж № П-27/04.06.2020г. от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

