



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-236 -11/
ГР. БУРГАС

09.02.2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от ТНН на ТП „Училище Ветрен“ в ПИ с ид. 07079.702.893 до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница пред ПИ с ид. 07079.702.1022, (УПИ I-371, кв. 50 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-236/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия НН от ТНН на ТП „Училище Ветрен“ в ПИ с ид. 07079.702.893 до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница пред ПИ с ид. 07079.702.1022, (УПИ I-371, кв. 50 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЧна имотната граница пред ПИ с ид. 07079.702.1022, (УПИ I-371, кв. 50 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас за захранване на жилищна сграда в същия имот. Новото ел. табло ще се захранва с кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Училище Ветрен“ в ПИ с ид. 07079.702.893 до новото ел. табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м, при преминаването на подхода на ПИ с ид. 07079.702.893 ще се изтегли в нова PVC тръба Ф110 в изкоп 0,7/0,4 м, а при пресичането на ул. „Черногорово“ (ПИ с ид. 07079.702.98 по КК) и ул. „Вежен“ (ПИ с ид. 07079.702.944 по КК) ще се изтегли в нова PVC тръба Ф110 в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,4 м. За обекта на захранване има издадено Разрешение за строеж № О-101/22.08.2017 г. от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

