



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-374 - (1) 22. 02. 2021
ГР. БУРГАС,

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш изх. № Н2-УТ-714/2021г.

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление по улица „Кирил и Методий“, ПИ № 61056.501.505, от о.т. 14 до о.т.166, в с. Равда, община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-374/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление по улица „Кирил и Методий“, ПИ № 61056.501.505, от о.т. 14 до о.т.166 в с. Равда, община Несебър“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция и модернизация на част от уличното осветление по улица „Кирил и Методий“, ПИ с идентификатор 61056.501.505, от о.т.14 до о.т.166 в с. Равда, община Несебър. Реконструкцията предвижда: подмяна на съществуващите На осветителни тела с тела от ново поколение LED; модернизация на стълбовете за улично осветление (премахване на съществуващите бетонови стълбове, попадащи в обсега на пътното платно и поставянето им на нови места); монтаж на нови стълбове за осветление. Предвидената реконструкция засяга осем железобетонни стълбове и последващ монтаж на 103 броя с единична рогатка с един брой осветително тяло LED – 100W и 10 броя стълбове с двойна рогатка с по два броя осветителни тела, съответно висока рогатка LED-100W, ниска рогатка LED-50W. Стълбовете за улично осветление с една и с две рогатки ще са с височина 8,00м.

За осветление на пешеходните пътеки е предвидено насочено осветление с осветително тяло LED 30W, монтирано на стълбчета с височина H=4,0м – 3 броя.

Подбраните тип осветителни тела са два варианта. За високата рогатка –LED 100W, (температура 4000K и светлинен поток 12000 Lm), за по ниската рогатка LED 50W (температура 4000K и светлинен поток 6000 Lm). За осветлението на пешеходните пътеки LED 30W с температура 4000K и светлинен поток 3600 Lm. Захранването ще се осъществи от съществуващо табло – ТУО/Поща. Захранването на стълбовете за улично осветление ще се осъществи с кабели тип NYUY 5x10кв.мм (три фази, нула и земя). Захранването на стълбовете за осветление на пешеходните пътеки е предвидено с кабел тип NYUY 3x2,5кв.мм.

За монтажа на стълбовете с височина $H=4,00\text{м}$ ще се направи изкоп за фундамент с размери $0,5/0,5/0,6\text{м}$, за стълбовете с височина $H=8,00\text{м}$ изкопът ще е с размери $0,8/0,8/0,8\text{м}$.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление по улица „Кирил и Методий“, ПИ № 61056.501.505 от о.т. 14 до о.т.166, в с. Равда, община Несебър“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г.) и BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху описаните по-горе най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

