



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-510 - 1 / 16. 03. 2021  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД  
ГР. БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Проект за Трансформатори 110 kV/Кабелно трасе/Подстанция 223“, с възложител: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-510/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Проект за Трансформатори 110 kV/Кабелно трасе/Подстанция 223“ попада в обхватата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Писмо с изх. №ПД-602(1)/02.04.2020г. за инвестиционно предложение „Инженеринг, доставка на оборудване и строителство (EPC) за реконструкция на инсталация „Каталитичен крекинг“, основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, в УПИ I, кв. 57 (ПИ с ид. 35883.509.150), с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


С цел осигуряване на захранване с електроенергия на въздушния компресор, разгледан с писмо с изх. №ПД-602(1)/02.04.2020г се предвижда реализация на инвестиционно предложение „Проект за Трансформатори 110 kV/Кабелно трасе/Подстанция 223“, включващо:

- Частичен ремонт и реконструкция на подстанция (п/ст) 223, свързани с доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба средно напрежение (11kV), чрез която ще се осигури необходимата мощност и ниво на напрежение;
- Доставка и монтаж на нови силови трансформатори 110/11,55 kV и спомагателни съоръжения;
- Кабелна обвръзка на новите трансформатори с п/ст 223.

Предвидено е изграждане на:

- Заземителна и мълниезащитна инсталация;
- Осветителна инсталация.

Захранването на новата комплектна разпределителна уредба средно напрежение (ситуирана на територията на инсталация „Каталитичен крекинг“) ще се осъществи от полета № 12 и № 14 на закритата разпределителна уредба (ЗРУ) 110 kV, разположена на територията на инсталация ТЕЦ.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Посочените полетата са съществуващи и са предназначени за връзка на блок-генератори № 5 и № 6 (6kV) с мрежа 110 kV. Поради отпаднала необходимост от работа на блок-генератори № 5 и № 6 ще се извърши демонтаж на съществуващото силово оборудване, като на тяхно място ще се монтира ново оборудване. Връзката от новите силови трансформатори (TP5 и TP6) до новата комплектна разпределителна уредба средно напрежение (11kV) ще се осъществи с едножилни кабели, а от разпределителната уредба до двигателя на компресора с трижилни кабели. Кабелите ще са положени основно по съществуващо кабелно трасе, на което ще се извърши частичен ремонт. Предвижда се и изграждане на нови участъци към кабелното трасе с цел подвеждане на кабелите до п/ст 223.

Зазимителната инсталация на трансформаторната площадка за ТР-5 и ТР-6 в ТЕЦ е съществуваща и в редовна експлоатация. Предвижда се само да се извърши частична реконструкция, чрез която ще бъдат обхванати новите фундаменти, носещите конструкции и оборудване, вкл. и огради, ограничаващи неоторизиран достъп. Мълниезащитната инсталация също е съществуваща за площадка ТР-5 и ТР-6, предвижда се само монтиране на ново оборудване с габаритни размери близки до тези на демонтираните от площадката. Предвижда се и монтаж на LED прожектори върху съществуващите портали.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).


Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА  
Директор на РИОСВ – Бургас



г. Бургас, к-е Девчур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

