



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-760(1) 31. 03. 2021
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на БКТП „605“ в ж.к. „Славейков“, гр.Бургас до електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.602.556 (УПИ ХХVIII-556, кв.49 по плана на ж.к. „Славейков“) по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-760/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на БКТП „605“ в ж.к. „Славейков“, гр.Бургас до електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.602.556 (УПИ ХХVIII-556, кв.49 по плана на ж.к. „Славейков“) по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия НН от ТНН на БКТП „605“ в ж.к. „Славейков“, гр.Бургас до електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.602.556 (УПИ ХХVIII-556, кв.49 по плана на ж.к. „Славейков“) по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот. Трасето на кабелите ще преминава през имоти с идентификатори по КК: 07079.602.551 – за друг вид озеленени площи; 07079.602.358 – ул. „Г. Минков“ (за второстепенна улица); 07079.602.552 – за паркинг; 07079.602.556 – за смесен начин на трайно ползване. Кабелите ще се положат и изтеглят в изкопи с размери: 0,45/0,8м, непосредствено в земята под тротоарни настилки, в PVC тръби Ø110мм, положени в изкоп с размери: 0,55/1,1м, при пресичане на улица с идентификатор 07079.602.552 по КК на гр. Бургас и по кабелни скари кота сутерен след вход в сградата.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на допълнението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова
Заповед № РД-25/24.03.2021г.
за Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

