



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-909 - 11 19. 04. 2021  
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „АЛЕКСИИ НЕЙЧЕВ“ № 12

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Монтаж на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA, кабел 20 kV и кабел 1 kV за захранване на търговски крайпътен обект - безиностанция и газстанция в ПИ с идентификатор 12245.15.21 (УПИ II-19, масив 15), м. „Браницата“, с. Вратица, общ. Камено“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД,


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-909/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA, кабел 20 kV и кабел 1 kV за захранване на търговски крайпътен обект - безиностанция и газстанция в ПИ с идентификатор 12245.15.21 (УПИ II-19, масив 15), м. „Браницата“, с. Вратица, общ. Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-31-ПР/15.03.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газостанция мотел и монтаж на трафопост в ПИ № 015019, м. „Браницата“, землище на с. Вратица, община Камено“, с възложител: „Ню Ейдж 2012“ ЕООД. Решение БС-31-ПР/15.03.2019 г. е в петгодишния си срок на правно действие.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA, кабел 20kV и кабел 1kV за захранване на търговски крайпътен обект - безиностанция и газстанция в ПИ с идентификатор 12245.15.21 (УПИ II-19, масив 15), м. „Браницата“, с. Вратица, общ. Камено. Присъединяването на новия БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA към ел. разпределителна мрежа 20 kV ще се осъществи от съществуващ СРС № 137 на ВЛ „Пролет“, намиращ се в ПИ с идентификатор 12245.14.62, м. „Мантарлъка“, с. Вратица, общ. Камено. Предвижда се до стълба да се изтегли нов кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm<sup>2</sup>, положен в изкоп 1,2/0,4 м и/или 1,1/0,4 м.

Предвижда се полагане на кабел НН от ТНН на нов БКТП до ново електромерно табло, монтирано до фасадата на новия БКТП. Новото електромерно табло щ бъде тип ТЕПО-1ТЧ с 3 бр. ТТ150/5А. Захранването на таблото ще се осъществи радиално от ТНН на БКТП с нов кабел тип NAY2Y 4x185 mm<sup>2</sup>, положен в изкоп 0,8/0,4 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**  
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

