



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-979 - (1) 22. 04. 2021
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабел НН от ТНН на БКТП „Рила“ в ПИ с идентификатор 07079.702.626 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.702.1081 по КК (УПИ III-1081, кв. 2 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-979/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на БКТП „Рила“ в ПИ с идентификатор 07079.702.626 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.702.1081 по КК (УПИ III-1081, кв. 2 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x185mm² от ТНН на БКТП „Рила“ в ПИ с идентификатор 07079.702.626 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло, тип ТЕМО 6М2ТЧ монтирано в ПИ с идентификатор 07079.702.1081 по КК (УПИ III-1081, кв. 2 по плана на кв. „Ветрен“), гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на смесена сграда с комплексно обществено обслужване и жилища в същия имот. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,3 м, непосредствено в земя, при пресичането на ПИ с ид. 07079.702.927 ще се изтегли в нова PVC тръба Ф110 в бетонен кожух, в изкоп 1,1/0,3 м, а от имотната граница на ПИ с ид. 07079.702.1081 до електромерното табло, монтирано до фасадата на сградата, кабела ще се изтегли в съществуваща PVC тръба Ф110 в изкоп 0,8/0,3 м. Предвижда се кабелното трасе да преминава през ПИ с идентификатори: 07079.702.626, 07079.702.927 и 07079.702.1081 и да бъде с дължина 26 м. За обекта на захранване има издадено Разрешение за строеж № О-113/11.09.2020 г. от Община Бургас.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

