



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1062 -11
ГР. БУРГАС,

23. 04. 2021

до
„ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД
ул. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №40
ГР. АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация, с мощност до 30kW, в УПИ XVII-126, кв.20 по плана на с. Чубра, Община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП «2-Чубра» до АС табло на фотоволтаичната инсталация“, с възложител: „ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1062/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация, с мощност до 30kW, в УПИ XVII-126, кв.20 по плана на с. Чубра, Община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП «2-Чубра» до АС табло на фотоволтаичната инсталация“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация, с мощност до 30kW, в УПИ XVII-126, кв.20 по плана на с. Чубра, Община Сунгурларе. Централата ще се състои от 75 броя монокристални модула, разпределени в стрингове, свързани към един трифазен инвертор с номинална изходна (AC) мощност 30kW. Модулите ще се монтират върху метална конструкция на терена. Фотоволтаичната електроцентрала е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. За целта ще се положи кабел САВТ 4x95мм² в изкоп 0,8/0,4м от ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП «2-Чубра» до АС табло на фотоволтаичната инсталация.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация, с мощност 30000Wp, в УПИ XVII-126, кв.20 по плана на с. Чубра, Община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП «2-Чубра» до АС табло на фотоволтаичната инсталация“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. /ДВ, бр.96/2010г./


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

