



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1000 - (1) 23. 04. 2021
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на магазин за промишлени стоки и гараж в ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево и полагане на кабел 1kV от съществуващ стълб, разположен пред ПИ с идентификатор 48619.505.94 по КК до ново електромерно табло, което ще се монтира на уличната регулационна линия пред ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1000/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на магазин за промишлени стоки и гараж в ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево и полагане на кабел 1kV от съществуващ стълб, разположен пред ПИ с идентификатор 48619.505.94 по КК до ново електромерно табло, което ще се монтира на уличната регулационна линия пред ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево, общ. Царево“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С цел външно ел. захранване на магазин за промишлени стоки и гараж в ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево се предвижда полагане на кабел 1kV от съществуващ стълб (КЦ590/9,5), разположен пред ПИ с идентификатор 48619.505.94 по КК до ново електромерно табло, което ще се монтира на уличната регулационна линия пред ПИ с идентификатор 48619.505.814 по КК на гр. Царево. Новото ЕТ ще бъде захранено с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x35mm². Трасето на кабела ще преминава през имоти с идентификатори 48619.505.94 и 48619.505.814 по КК. Кабелът ще бъде изпълнен в изкоп с размери: 0,8/0,4м. Дължината на трасето ще е 95м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000208 "Босна" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.13/16.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение (подземна инженерна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000208 "Босна" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

