



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1218 - |1| 18. 05. 2021
ГР. БУРГАС,

ДО
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

ГР. АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrale с мощност 29,7kWp в УПИ II-373, кв.26 по плана на с. Съдиево, Община Айтос и полагане на кабелна линия НН”, с възложител: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1218/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrale с мощност 29,7kWp в УПИ II-373, кв.26 по плана на с. Съдиево, Община Айтос и полагане на кабелна линия НН” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентrale с мощност 29,7kWp в УПИ II-373, кв.26 по плана на с. Съдиево, Община Айтос. Централата ще се състои от 55 броя монокристални модула, разпределени в стрингове, свързани към един трифазен инвертор с единична трифазна мощност до 30kW. Модулите ще се монтират върху метална конструкция на терена, прилежащ към жилищна сграда в имота. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. мястото на присъединяване е съществуващ стълб 2/3 НН, извод 1 от мрежата на ТП/БКТП Съдиево 3. Връзката между ГРТ на централата и електромерното табло ще е с кабел САВТ 4x16мм², свободно положен в изкоп с размери 0,8/0,4м. Дължина на кабелното трасе 10м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентrale с мощност 29,7kWp в УПИ II-373, кв.26 по плана на с. Съдиево, Община Айтос и полагане на кабелна линия НН” не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (оценка на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието

върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2021г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ II-373, кв.26 по плана на с. Съдиево, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

