



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1215  
ГР. БУРГАС

-11/

19. 05. 2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас, полагане на кабели 20 kV от съединителни муфи в ПИ с ид. 07079.613.86 по КК на гр. Бургас в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Берон“- ТП „Ком. Услуги“ до МБТП-нов, полагане на кабел НН от ТНН на МБТП-нов до ново електромерно табло, монтирано в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1215/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас, полагане на кабели 20 kV от съединителни муфи в ПИ с ид. 07079.613.86 по КК на гр. Бургас в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Берон“- ТП „Ком. Услуги“ до МБТП-нов, полагане на кабел НН от ТНН на МБТП-нов до ново електромерно табло, монтирано в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение се състои в реализиране на:

- Подобект Кабели 20 kV: От съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.613.86 по КК на гр. Бургас, в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Берон“- ТП „Ком. Услуги“, ще се положат 2 бр. нови кабелни линии 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 мм<sup>2</sup> до КРУ 20 kV на МБТП-нов в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК на гр. Бургас. Формират се нови кабелни линии 20 kV: ТП „Берон“ - МБТП-нов и МБТП-нов - ТП „Ком. Услуги“. Кабелите 20 kV ще се положат в изкоп с размери: 0,5/0,9 м под тротоарна настилка по ул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Ал. Велики“. При пресичане на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ новите кабелни линии се изтеглят в PVC тръби в бетонен кожух в изкоп 0,8/1,1 м.

- Подобект МБТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV: Изгражда се нов модулен бетонен трансформаторен пост /МБТП/ 1x800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК на гр. Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





- Подобект Кабел 1 kV: От МБТП-нов в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас ще се изтегли нова кабелна линия ниско напрежение, тип NAY2Y-J 4x240 mm<sup>2</sup> до ново електромерно табло, тип ТЕМО 44МЗТ, монтирано в УПИ V, кв. 164 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.613.378 по КК на гр. Бургас /ул. „Ал. Велики“ №37 А/ за захранване на обект в същия имот. Кабелът се изтегля в PVC тръба Ф110 през ПИ с идентификатор 07079.613.178 по КК на гр. Бургас в изкоп с размери: 0,4/0,7м до новомонтираното електромерно табло. Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трасето ще бъде изравнено през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Елементите на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

