



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1360 - 1/02. 06. 2021  
ГР. БУРГАС

ДО  
„КЕНЕЛИН 1” ЕООД

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW в УПИ I-326, кв. 28 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат”, с възложител „КЕНЕЛИН 1” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1360/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW в УПИ I-326, кв. 28 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW в УПИ I-326, кв. 28 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат. Върху метална конструкция ще бъдат монтирани 55 броя фотоволтаични монокристални панела с единична мощност 540 Wp и един трифазен инвертор. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е стълб 3 НН, извод 4 от мрежата на ТП Крумово градище 3. Връзката между ГРТ и електромерното табло ще се осъществи на два етапа:

1. С кабел САВТ 4x16 мм от ГРТ до стоманен пилон с височина 7,5 м в източна посока. Кабелът ще бъде положен в изкоп с размери 0,8/0,4 метра. Дължината на трасето е 11 м. Пилонът ще е на 1 метър разстояние от имотната граница.

2. Въздушно с УИП AL/R 4x16 мм от стоманен пилон до стълб 2/6 НН извод „А“ от мрежата на ТП Крумово градище 1. Дължината на въздушното трасе ще е 26 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ I-326, кв. 28 по плана на с. Крумово градище, община Карнобат и трасето кабела /между ГРТ и електромерното табло/ **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на





Закон за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**

Директор на РИОСВ-Бургас

