



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-825 (3) 17. 06. 2021

ГР. БУРГАС

ДО

„МХ ТОП“ ЕООД

БУЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 23, ЕТ. 8, АП. 12

ГР. СЛИВЕН


Относно: Инвестиционно предложение: „Полагане на подземна кабелна линия от две фотоволтаични централи (ФЕЦ) в два новообразувани имота от разделянето на УПИ III-69, кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец до трафопост в кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец“, с възложител: „Мх Топ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-825(2)/2021 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на подземна кабелна линия от две фотоволтаични централи (ФЕЦ) в два новообразувани имота от разделянето на УПИ III-69, кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец до трафопост в кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Писмо с изх. № ПД-825(1)/ 06.04.2021г. ИП „Изграждане на две фотоволтаични централи с мощност 30 kWp в два новообразувани имота от разделянето на УПИ III-69, кв. 38 по плана на с. Малина, община Средец“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия от две фотоволтаични централи изградени в два новообразувани имота от разделянето на УПИ III-69, кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец до трафопост, разположен в кв. 38 по плана на с. Малина, общ. Средец. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,6 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентиряните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007 г (ДВ, бр.21/2007г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и харектара на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

