



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1691 -11/ 07. 07. 2021  
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД  
ГР. БУРГАС, 8104

**Относно:** инвестиционно предложение „Подмяна на диференциална защита за шинната система на закрыта разпределителна уредба 110kV в ПИ с идентификатор 35883.509.25 по КК на гр. Камено, община Камено”, с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1691/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно „Подмяна на диференциална защита за шинната система на закрыта разпределителна уредба 110kV в ПИ с идентификатор 35883.509.25 по КК на гр. Камено, община Камено“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нова цифрова диференциална защита на шинната система (ДЗШ) в закрыта разпределителна уредба (ЗРУ) 110kV на ТЕЦ, разположен на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. ДЗШ ще се изпълни с периферни модули, монтирани в нови релейни шкафове, разположени в ЗРУ 110kV и централен модул монтиран на отделен релеен шкаф в командна зала на ТЕЦ. Избраните устройства за централния модул са с вградени функции, осигуряващи резервиране на отказа на прекъсвачите и максимална токова защита. Релейните шкафове са проектирани за едностранно обслужване, с врата, със стъклен прозорец отпред и отваряема монтажна плоча. Централният модул на ДЗШ и необходимата апаратура към него се монтират на самостоятелен релеен шкаф, разположен в релейна зала на ТЕЦ. За връзката на периферните модули с централния модул на ДЗШ се предвиждат два броя, резервиращи се комуникационни суича, разположени в отделен комутационен шкаф в ЗРУ 110kV. Връзките се осъществяват посредством оптичен кабел тип multi-mode 62,5/125µm, 1300nm. За всички аварийни режими е предвидена нова допълнителна сигнализация, изпълнена с шест канални светлинни касети, монтирани на нов фасаден панел на съществуващо табло в командната зала. За монтажа на таблата в ЗРУ 110kV на ТЕЦ се предвижда направа на отклонение от централния кабелен канал, чрез помощен канал в края, на който се монтира метална рамка за новопроектираните шкафове. Връзката между ЗРУ 110kV и командната зала на ТЕЦ се осъществява, като от новопроектираните табла, по вътрешната фасада се изгражда кабелна стълба до височина 2,4m. Кабелното трасе минава през стенните панели и по външната фасада, по нова кабелна скара и се насочва към края на сградата на ЗРУ 110kV. В този участък се предвижда ремонт на съществуващото трасе, чрез подмяна на кабелната скара. За участъка от края на сградата на ЗРУ 110kV до кабелния канал се предвижда ремонт и надграждане на надземен участък, изпълнен с кабелни скари и на подземен участък с тръбна мрежа. От там трасето преминава през съществуващ кабелен канал, а от неговия край по надземна естакада до командната зала. Предвижда се трасето по естакадата да преминава по нова, допълнителна кабелна скара.



Инвестиционното предложение предвижда, както модернизация на защитно оборудване, така и разширяване на заземителната инсталация с цел обхващане на новата апаратура. Инвестиционните мероприятия ще се изпълнят в поле №5 на ЗПУ 110kV – силов трансформатор Т2 – 20MVA, в което към момента няма инсталирани релейни шкафове. Планираните мероприятия предвиждат монтаж на нови релейни шкафове и изграждане на нов кабелен канал за връзка към съществуващия кабелен колектор. За осъществяване на инвестиционното предложение е нужно да се демонтира съществуваща кабелна скара и да се разрушат стомано-бетонните опорни блокчета, както и част от бетонната настилка до съществуващия кабелен канал с цел разкриване на съществуващата тръба, през която преминават кабелите. Ще се изградят три броя опори (фундаменти) под новата кабелна скара. Не се предвиждат взривни работи. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Подмяна на диференциална защита за шинната система на закрыта разпределителна уредба 110kV в ПИ с идентификатор 35883.509.25 по КК на гр. Камено, община Камено” не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


ПИ с идентификатор 35883.509.25 по КК на гр. Камено, община Камено **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена, защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

инж. Зинка Стойкова  
и.д. Директор на РИОСВ – Бургас  
Заповед № 840/23.06.2021г. на Министъра на ОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

