



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1844 -1/ 26. 07. 2021
ГР. БУРГАС

ДО
„ПАСИФИК ПЛАСТ ГРУП“ ООД

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА АЙТОС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VIII-69, кв.19, с. Лясково, община Айтос – Етап 1 и захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано до Лясково 1 до АС табло на фотоволтаичната инсталация - Етап 2“, с възложител: „Пасифик пласт груп“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1844/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VIII-69, кв.19, с. Лясково, община Айтос – Етап 1 и захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано до Лясково 1 до АС табло на фотоволтаичната инсталация - Етап 2“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда на първи етап да се изгради фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp в УПИ VIII-69, кв.19, с. Лясково, община Айтос. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 60 бр. фотоволтаични модула, 1 стрингов инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Модулите ще са монокристални с мощност по 500 Wp, подредени в четири групи (стрингове) по 15 модула и монтирани върху метална конструкция на терена в имота. Инверторът е трифазен, модел Huawei SUN 2000-30KTL-M3, с номинална изходна (АС) мощност 30 kW. На втори етап ще се извърши захранване на централата чрез полагане на захранващ кабел от ново електромерно табло, монтирано до Лясково 1 до АС табло на фотоволтаичната инсталация. УПИ VIII-69 представлява дворно място с площ 1061 кв. м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 840/23.06.2021г. и

Заповед №РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ

