



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1899
ГР. БУРГАС

05.08.2021

ДО

„ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ТРАКИЯ“ № 59

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ Ш-110, кв. 20, с. Железник, община Карнобат“, с възложител „ДЖОДИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1899/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ Ш-110, кв. 20, с. Железник, община Карнобат“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 29,97 kWp в УПИ Ш-110, кв. 20, с. Железник, община Карнобат. На терен ще бъдат монтирани 81 броя фотоволтаични модула с единична мощност 370 Wp и един мрежов трифазен инвертор. Фотоволтаичните панели ще бъдат групирани общо в 5 стринга, последователно свързани. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е стълб 2 НН, извод 1 от мрежата на ТП Железник 2. От ЕР Юг ще се монтира на стълб 2 ново електромерно табло ТЕПО. Връзката между електромерното табло и ГРТ на централата е предвидена с кабел САВТ 4x16 кв.мм, свободно положен в изкоп 0,8/0,4 м до стоманен пилон, монтиран в източната част на имота. От пилона до стълб 2 ще се изтегли въздушно УИП AL/R 4x16 кв.мм. Дължината на въздушното трасе е 16 м, а на кабелното 20 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



УПИ III-110, кв. 20, с. Железник, община Карнобат и трасето за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова
и.д. Директор на РИОСВ-Бургас
Заповед № 840/23.06.2021г. и
Заповед № РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ

