



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1893 - *11/* 09.08.2021
ГР. БУРГАС

ДО:

„ДОРΟΣЛАВА СТРОЙ“ ООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ТРАНСПОРТНА“ № 37, ЕТ. 2

„БГ ИНВЕСТ 76“ ЕООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 112

„АНДОНИЯ 2007“ ЕООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ЛЕРМОНТОВ“ № 30

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод ПЕВПФ110, РН10 и улична канализация клон 1 ППФ800, SN8, клон 2 ППФ315, SN8 и клон 3 ППФ800, SN8 за УПИ IX-866, X-867, XI-868 и XII-869 в кв.144 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители „ДОРΟΣЛАВА СТРОЙ“ ООД, „БГ ИНВЕСТ 76“ ЕООД, „АНДОНИЯ 2007“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1893/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод ПЕВПФ110, РН10 и улична канализация клон 1 ППФ800, SN8, клон 2 ППФ315, SN8 и клон 3 ППФ800, SN8 за УПИ IX-866, X-867, XI-868 и XII-869 в кв.144 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В УПИ IX-866, X-867, XI-868 и XII-869, кв.144 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, община Бургас преминават два съществуващи канализационни клона Бф600 и Бф800, които трябва да отпаднат в предвид застрояването на имотите, което налага тяхното изместване по прилежащата улица. С настоящото предложение се предвижда трасе на нова канализация, която ще започне от РШ 1 в УПИ IX-866, на разстояние 2,0 м от оградата на имота и съответно на разстояние 4,40 м от основите на новопроектираната сграда. Предвижда се участък от РШ 1 до РШ 2 (в оста на улицата) с дължина от 37,05м да се изпълни в УПИ IX-866. Участъка от новопроектираната канализация от РШ 2 до РШ 7 ще се изпълни в оста на улицата с диаметър ф800 от ПП тръба, SN 8. За всеки от имотите се предвиждат канализационни отклонения, които се включват в новопроектирана улична канализация РР ф800, SN8. Включванията на всяко



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



канализационно отклонение ще се изпълни чрез направата на ревизионни шахти в оста на улицата. Всяко канализационно отклонение ще се изпълни от РР тръби ф200 с наклон 1%. Новопроектираният канализационен клон ще се включва до шахта преливник. От шахта преливник са предвидени два нови канализационни клона - клон 2 с тръби ППф315-битова канализация, SN 8 и клон 3 с тръби ППф800-дъждовна канализация, SN8. Канализационен клон 2 ще се включва в съществуваща улична канализация ф1000 чрез изграждането на нова РШ.

Предвижда се и изграждане на нов уличен водопровод ПЕВП ф110, който ще се захранва с вода за питейно-битови нужди от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф110.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата на елементите на инвестиционното предложение (водопровод и канализация) **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова
и.д. Директор на РИОСВ-Бургас
Заповед № 840/23.06.2021г. и
Заповед № РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

