



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1932/21

ГР. БУРГАС 11. 08. 2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Монтаж на БКТП 20/0.4 kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър и изграждане на кабелна линия 20 kV и кабелни линии ниско напрежение“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1932/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на БКТП 20/0.4 kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър и изграждане на кабелна линия 20 kV и кабелни линии ниско напрежение“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0.4 kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 02703.501.559 по КК на с. Баня, община Несебър. БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери 5.00/4.10/1.00м, на дъното който ще се подготви трамбована пясъчна въглавница с дебелина 0.2м. Новият БКТП ще се захрани чрез нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР, разположен в ПИ с идентификатор 02703.501.353 по КК на с. Баня, част от ВЕП „Обзор“. Кабелите ще бъдат положени в изкоп с размери 0,9/0,4м. Дължината на кабелното трасе 20kV ще е 376м.

Предвижда се от ТНН на новомонтирания БКТП да се изтеглят седем кабелни линии ниско напрежение. Кабелите ще бъдат положени подземно, ще се захранят от съществуващите въздушни линии НН в с. Баня, община Несебър:

- 2 броя кабели от ТНН на нов БКТП до съществуващ стълб №2/2 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.638 по КК;
- 2 броя кабели от ТНН на нов БКТП до съществуващ стълб №2/3 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.378 по КК;
- 1 брой кабел от ТНН на нов БКТП до съществуващ стълб №2/12 от ВМрНН, извод „Ресторант“ от ТП „Баня 2“ в ПИ с идентификатор 02703.501.378 по КК;
- 2 броя кабели от ТНН на нов БКТП до съществуващ стълб № 6 от ВМрНН, извод „2“ от ТП „Баня 1“ в ПИ с идентификатор 02703.501.413 по КК.

Кабелите НН ще се положат в изкопи с размери 0,8/0,4м. Дължината на кабелното трасе НН ще е 445м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на населеното място) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова

и.д. Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № 840/23.06.2021г. и

Заповед № РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ

