



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1959 -11/

ГР. БУРГАС

13. 08. 2021

ДО

„КОЗИРОГ 27-СОНЯ ВАСИЛЕВА ЧАКМАКОВА“ ЕООД

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в ПИ с идентификатор 07079.6.1117, м. „Герен Бунар“, землище на кв. Долно езеро, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Козирог 27-Соня Василева Чакмакова“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1959/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в ПИ с идентификатор 07079.6.1117, м. „Герен Бунар“, землище на кв. Долно езеро, гр. Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-119(1)/28.01.2021 г., за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp в ПИ с идентификатор 07079.6.1117, м. „Герен Бунар“, землище на кв. Долно езеро, гр. Бургас, общ. Бургас“, с което е определил, че дейностите свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия за захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp в ПИ с идентификатор 07079.6.1117, м. „Герен Бунар“, землище на кв. Долно езеро, гр. Бургас, общ. Бургас. Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез кабел НН, положен в изкоп 0,8/0,4 м, от ГРТ на фотоволтаичната централа до електромерно табло на ТП „Бунар“, КЛ/ВЛ ЮНАК, п/ст Лозово. Трасето на кабела ще бъде с дължина 386,47м и ще преминава през ПИ с идентификатори 07079.6.1148 (с НТП „за складова база“), 07079.6.1212 (с



НТП „за път от републиканската пътна мрежа“) и 07079.6.1117 (с НТП „за складова база“), кв. Долно езерово, гр. Бургас.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето на кабела, както и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № 840/23.06.2021г. и

Заповед №РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ

