



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2166 - (1) 03. 09. 2021
ГР. БУРГАС

ДО
«ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ» ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. «ХРИСТО Г. ДАНОВ» №37

**КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ**

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0.4kV, 1x800 kVA в УПИ XV, кв.16 по плана на с. Страцин, Община Поморие; Кабели 20kV и кабели НН“, с възложител «ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ» ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2166/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0.4kV, 1x800 kVA в УПИ XV, кв.16 по плана на с. Страцин, Община Поморие; Кабели 20kV и кабели НН“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/ 0.4kV, 1x800 kVA в УПИ XV, кв.16 по плана на с. Страцин. БКТП е изцяло готово изделие, изработено от висококачествен бетон, с всички необходими хидро и топлоизолации, състоящ се от две основни части - бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив.

В БКТП са обособени три сектора:

- за трансформатори - 1бр.
- за разпределителна уредба 20kV
- за табло ниско напрежение.

Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи чрез полагане на нов кабел 20kV от съществуващ стълб № 178/7 на ВЕП „Бата“ до БКТП – нов.

От ТНН на БКТП-нов, който ще се изгради в УПИ XV, кв.16 по плана на с. Страцин с 6 броя нови кабели, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² и 1 нов кабел, тип NAY2Y-J 4x240 SMмм², положени подземно ще се захранят съществуващите въздушни линии НН на с. Страцин, както следва:

Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 1 на ВМрНН, извод „А“ от ТП „Страцин 1“ пред УПИ VI-252, кв.16;

Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 9/3 на ВМрНН , извод „3“ от ТП „Страцин 2“ пред УПИ XIII-159, кв. 9;

Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 8/4 на ВМрНН , извод „1“ от ТП „Страцин 2“ пред УПИ IX-218, кв. 8;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x240 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 9 на ВМрНН, извод „3“ от ТП „Страцин 3“ пред УПИ IX-42, кв.13;
Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 1 на ВМрНН, извод „Б“ от ТП „Страцин 1“ пред УПИ I-253, кв. 22;
Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 2 на ВМрНН, извод „В“ от ТП „ Страцин 1“ пред УПИ I-253,кв. 22;
Кабел НН, тип NAY2Y – J 4x185 SM мм² от ТНН на БКТП-нов до съществуващ стълб № 1 на ВМрНН, извод „В“ от ТП „Страцин 1“ пред УПИ IV-293,кв. 28.

БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери: 5,00/4,10/1,00 м.

Кабелите 20 kV ще бъдат положени в изкоп с размери 0,9/0,4 м.

Кабелите НН ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м

Дължината на кабелното трасе 20 kV е 10 м. Дължината на кабелното трасе НН е 967 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън Натура 2000 зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. Зинка Стойкова
и.д. Директор на РИОСВ-Бургас
Заповед № 840/23.06.2021г. и
Заповед № РД-769/20.07.2021г. на Министъра на ОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

