



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2119 - (1)  
ГР. БУРГАС,

13. 09. 2021

ДО  
„ЕКЕЯ“ ЕООД  
УЛ. „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ №44  
ГР. ДОСПАТ  
ОБЛАСТ СМОЛЯН

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300kW в УПИ I-193, кв.60 по плана на с. Козичино, Община Поморие”, с възложител: „ЕКЕЯ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2119/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300kW в УПИ I-193, кв.60 по плана на с. Козичино, Община Поморие” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300kW в УПИ I-193, кв.60 по плана на с. Козичино, Община Поморие. Имотът е „незастроено дворно място“, част от регулацията на селото. Централата ще се състои от 600 броя монокристални модула, разпределени в 40 стринга по 15 панела, свързани към десет трифазни инвертора. Панелите ще се монтират върху наземни конструкции. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Главното разпределително табло (ГРТ) на централата ще се присъедини към електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ600/5А, на фасадата на трафопост ТП „Козичино“, чрез 2 броя кабели 1kV тип NAYY 4x240mm<sup>2</sup>.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 300kW в УПИ I-193, кв.60 по плана на с. Козичино, Община Поморие” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда,

задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


Регулацията на с. Козичино, община Поморие и в частност УПИ I-193, кв.60 по плана на селото и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете диви птици в границите на имота, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона с код BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**РОЗА КИРЕВА – ИВАНОВА**  
**Директор на РИОСВ – Бургас**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

