



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2239 - (11)  
ГР. БУРГАС

13. 09. 2021

ДО  
ТОНЧО ДРАГНЕВ  
ГР. СУНГУРЛАРЕ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 4  
чрез ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА – пълномощник  
ГР. БУРГАС

#### КОПИЕ ДО ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW върху покривната конструкция на съществуваща сграда в УПИ I-188, кв. 31 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе”, с възложител ТОНЧО ДРАГНЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2239/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW върху покривната конструкция на съществуваща сграда в УПИ I-188, кв. 31 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW върху покривната конструкция на съществуваща сграда в УПИ I-188, кв. 31 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе. Урегулirаният имот е с площ 915кв.м и в границите му са построени полумасивна жилищна сграда и навес.

ФЕЦ ще се състои от 55 броя фотоволтаични модули с мощност 540 Wp и размери 2.28м x 1.13м, както и от един брой инвертор. ФЕЦ ще се присъедини към ново електромерно табло, монтирано на стълб № 5 от извод № 2 на ТП „Славянци 1”. За връзка на ГРТ на централата с електромерното табло ще се положи кабелна линия ниско напрежение. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Комуникационно-транспортния достъп до имота ще се осъществява от съществуващата инфраструктура на населеното място.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



УПИ I-188, кв. 31 по плана на с. Славянци, община Сунгурларе не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на настоящото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**РОЗА КИРЕВА – ИВАНОВА**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

