



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2578 (1)

ГР. БУРГАС

20. 10. 2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК на гр. Бургас (УПИ I-1462, кв. 62 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас), изтегляне на кабел 20kV от нов БКТП до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК/ на кабел между БКТП "Сарафово 4" - ТП "Нов" и на кабели НН от нов БКТП до 4 броя нови електромерни табла и до 4 броя нови електромерни табла с разпределителна част, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК (УПИ I-1462, кв. 62)“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2578/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на трафопост тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК на гр. Бургас (УПИ I-1462, кв. 62 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас), изтегляне на кабел 20kV от нов БКТП до съединителни муфи в мястото на разкъсване /пред ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК/ на кабел между БКТП "Сарафово 4" - ТП "Нов" и на кабели НН от нов БКТП до 4 броя нови електромерни табла и до 4 броя нови електромерни табла с разпределителна част, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК (УПИ I-1462, кв. 62)“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се монтаж на трафопост тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК на гр. Бургас (УПИ I-1462, кв. 62 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас). Предвиждане се изтегляне на кабел 20kV от новия БКТП до съединителни муфи в мястото на разкъсване - пред ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК на кабел между БКТП "Сарафово 4" - ТП "Нов". Ще бъдат изтеглени кабели НН от нов БКТП до 4 броя нови електромерни табла и до 4 броя нови електромерни табла с разпределителна част, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1462 по КК (УПИ I-1462, кв. 62). Комуникационно-транспортния достъп до трасето ще се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени. Кабелът ще се положи в изкоп с размери: 0,4/0,8 м и 0,4/1,1 м, при пресичането на улицата.

Посочените дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РОЗА КИРЕВА – ИВАНОВА
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

