



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2751 (A)
ГР. БУРГАС 12. 11. 2021

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-831, кв. 75, ПИ с идентификатор 35033.501.831 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2751/2021 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-831, кв. 75, ПИ с идентификатор 35033.501.831 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-831, кв. 75, ПИ с идентификатор 35033.501.831 по КК на гр. Каблешково, община Поморие. Предвижда се на нов помощен стълб, ситуиран на границата на ПИ с идентификатор 35033.501.831 по КК на гр. Каблешково да се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО1МЧ. Новото електромерно табло ще се захрани от съществуващ стълб № 17, част от ВМрНН, извод „4“ на ТП „Запад“ с нов кабел, тип AL/R 2x16 мм², изтеглен от захранващия стълб до помощния стълб посредством опъвателни клеми. На горния край на помощния стълб чрез лента от неръждаема стомана 19x0.75мм, ще се монтира конзола 22kN, за монтаж на опъвателна клема. Захранващият кабел ще се присъедини с 4 броя отклонителни клеми към съществуващата мрежа НН. Дължината на новата въздушна линия ще е 8м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-831, кв. 75, ПИ с идентификатор 35033.501.831 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близко е разположена защитена зона BG0000151 "Айтоска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 "Айтоска планина". В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

