



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3096 -11/ 24. 11. 2021
ГР. БУРГАС


ДО
ОБЩИНА КАМЕНО
УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 101
ГР. КАМЕНО

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Винарско, община Камено - I етап: о.т.28-о.т.27; о.т.30-о.т.32; о.т.30-о.т.76; о.т.76- о.т.77; о.т.74-о.т.76; о.т.76-о.т.81; о.т.79-о.т.81; о.т.81-о.т.82; о.т.80-о.т.117-о.т.119; о.т.79-т.1; о.т.115-о.т.117; о.т.79-о.т.120а-о.т.120; о.т.119-о.т.120-о.т.123; о.т.119-о.т.130-о.т.131-о.т.132; о.т.130-о.т.129-о.т.127; о.т.131-о.т.138”, с възложител: Община Камено

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3096/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Винарско, община Камено - I етап: о.т.28-о.т.27; о.т.30-о.т.32; о.т.30-о.т.76; о.т.76-о.т.77; о.т.74-о.т.76; о.т.76-о.т.81; о.т.79-о.т.81; о.т.81-о.т.82; о.т.80-о.т.117-о.т.119; о.т.79-т.1; о.т.115-о.т.117; о.т.79-о.т.120а-о.т.120; о.т.119-о.т.120-о.т.123; о.т.119-о.т.130-о.т.131-о.т.132; о.т.130-о.т.129-о.т.127; о.т.131-о.т.138” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Винарско, община Камено - I етап: о.т.28-о.т.27; о.т.30-о.т.32; о.т.30-о.т.76; о.т.76- о.т.77; о.т.74-о.т.76; о.т.76-о.т.81; о.т.79-о.т.81; о.т.81-о.т.82; о.т.80-о.т.117-о.т.119; о.т.79-т.1; о.т.115-о.т.117; о.т.79-о.т.120а- о.т.120; о.т.119-о.т.120-о.т.123; о.т.119-о.т.130-о.т.131-о.т.132; о.т.130-о.т.129-о.т.127; о.т.131-о.т.138. Тя ще се състои в подмяна на водопроводни клонове от тръби ет.Ø 125, ет.Ø 80, ет.Ø 60 обслужващи квартали № 13, № 23, № 26, № 29, № 33, № 25, № 30, № 32. Водопроводната мрежа е с обща дължина на главния и второстепенните клонове 1 972,70 м. Предвижда се подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения /СВО/ с тръби ПЕВП Ø 32/PN10/PE100. Към СВО ще се монтират спирателни тротоарни кранове до имотните граници. Общата дължина на СВО е 477,60 м. Ще се монтират спирателни кранове на всички отклонения от главните клонове. Спирателни кранове по водопроводната мрежа са предвидени и на такива места, чрез които се осъществява разделяне на сектори с не повече от 5 пожарни хидранта. За осигуряване на необходимото водно количество за противопожарна защита са проектирани пожарни хидранти на кръстовищата.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Едновременно с изграждането на уличните водопроводи ще бъдат изпълнявани и сградните водопроводни отклонения /СВО/. На всички СВО се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове ТСК DN1".

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

С. Винарско, общ. Камено не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 10,99 км) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

