



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3390

ГР. БУРГАС

21. 01. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство на ТП „Етнографски музей“ 20/0,4 kV, разположен в УПИ III, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.105 по КК на гр. Бургас от 2x800 в 3x800 kVA и полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Етнографски музей“ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас /УПИ V-1415, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас/“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3390/2021г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство на ТП „Етнографски музей“ 20/0,4 kV, разположен в УПИ III, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.105 по КК на гр. Бургас от 2x800 в 3x800 kVA и полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Етнографски музей“ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас /УПИ V-1415, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас/“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение се състои във вътрешно преустройство и реконструкция на ТП „Етнографски музей“ 20/0,4 kV, разположен в УПИ III, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.105 по КК на гр. Бургас от 2x800 в 3x800 kVA. Реконструкцията ще включва:

- Подмяна на съществуващата РУ 20 kV с КРУ 20 kV;
- Подмяна на силови трансформатори и монтаж на трети;
- Подмяна на разпределителни табла НН и монтаж на трето със секционник в РУ НН на ТП.
- Преработка на кабелни глави и накрайници на съществуващите кабели 20 kV и 1 kV с цел присъединяване към новомонтираните разпределителни уредби НН и СН.

Предвижда се полагане на кабел НН от ТНН на ТП „Етнографски музей“ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас /УПИ V-1415, кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8 м, под тротоарна настилка по ул. „Трайко Китанчев“, като при пресичане на подходи за гаражи в



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



присъединяваната сграда се изтегля в PVC тръба $\varnothing 110$ мм в изкоп 0,4/0,7 м. В ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас, кабелната линия ще се изтегли по кабелна скара през кота сутерен на сградата до новомонтираното електромерно табло. По цялата дължина на кабела ще се положи поцинкована стоманена шина 40/4 мм. Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ЕТ, трасе на кабел) **не попадат** в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

