



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2967 (1)
ГР. БУРГАС, 19. 10. 2022

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда и гаражи в ПИ с идентификатор 57491.501.666 по КК по плана на гр. Поморие, Община Поморие чрез изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 57491.501.720 по КК на гр. Поморие и полагане на кабели 20 kV и кабели НН“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2967/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда и гаражи в ПИ с идентификатор 57491.501.666 по КК по плана на гр. Поморие, Община Поморие чрез изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 57491.501.720 по КК на гр. Поморие и полагане на кабели 20 kV и кабели НН“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2985(1)/29.11.2019г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ Х-5010, 5011, 5012, кв. 97 по плана на гр. Поморие, община Поморие /ПИ 57491.501.666 по КК на гр. Поморие/“ не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС и по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 222/27.11.2019г. от главния архитект на Община Поморие.

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда и гаражи в ПИ с идентификатор 57491.501.666 по КК по плана на гр. Поморие, Община Поморие. За целта ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 57491.501.720 по КК на гр. Поморие. БКТП е изцяло готово изделие, с всички необходими хидро- и топлоизолации и се състои от две основни части – бетонен контейнер (тяло) и отделяем от тялото бетонен покрив. Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20kV ще се осъществи като съществуващия кабел 20kV между БКТП „Солено езеро 7“ и ВС „Поморие център“ се разкъса и муфира с 2бр. нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm², които ще се положат до БКТП - нов. На фасадата на сграда в ПИ с идентификатор 57491.501.666 ще се монтират две нови електромерни табла: ЕТ с.1 – с място за 4 трифазни и 44 монофазни електромера и ЕТ с.2 – с място за 2 трифазни и 48 монофазни

електромера. От ТНН на БКТП - нов ще се положат 2бр. нови кабели, тип NAY2Y-J 4x185 SMmm² до новите електромерни табла. Дължина на кабелното трасе 16м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда и гаражи в ПИ с идентификатор 57491.501.666 по КК по плана на гр. Поморие, Община Поморие чрез изграждане на БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 57491.501.720 по КК на гр. Поморие и полагане на кабели 20 kV и кабели НН“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатори 57491.501.666 и 57491.501.720 по КК на гр. Поморие и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони (на 0,40 км) са: BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите /обн., ДВ, бр.14/2009г./


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близо разположени защитени зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС
(Заповед № 1080/21.09.2022г. на Министъра на ОСВ)



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

