



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3133 (1)
ГР. БУРГАС 27. 10. 2022

ДО
„БАЛКАН ТРЕЙД“ ЕООД
УЛ. „КНЯЗ БАТЕНБЕРГ“ № 5А, ЕТ. 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-784, кв. 47 по плана на град Българово, община Бургас /ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК/“, с възложител: „Балкан Трейд“ ЕООД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3133/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-784, кв. 47 по плана на град Българово, община Бургас /ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК/“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 140 от ЗУТ е издадена виза от гл. архитект на Община Бургас за монтаж на фотоволтаична електроцентрала и БКТП в УПИ IX-784, кв. 47 по плана на град Българово, община Бургас /ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК/.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 837.12 kWp в УПИ IX-784, кв. 47 по плана на град Българово, община Бургас /ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК/. Централата ще се монтира на терен и ще се състои от 1536 броя соларни панели. Те ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток генериран от модулите ще бъде преобразуван в променлив от 8 броя стрингови инвертора с обща пълна мощност 100.00 kVA.

Съгласно предварителен Договор № 4499151 от 19.08.2022г., за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: мястото на разкъсване на КЛ 20 kV, в участъка между ТП „Българово 7“ и ТП „Жилищен блок“, извод „Българово“ от п/ст „Камено“, чрез 2 броя КЛ 20 kV, тип NAY2XS(F)2Y 3x1x185 кв. мм, с дължина 20 м



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



всяка, от мястото на разкъсване/муфиране до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ Българово, п/ст Камено. Имотът е част от регулацията на населеното място, с административен адрес: ул. „Първи май“ № 22.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IX-784, кв. 47 по плана на град Българово, община Бургас /ПИ с идентификатор 07332.501.784 по КК/ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (в регулационните граници на гр. Българово) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

РИОСВ-Бургас Ви обръща внимание: При необходимост от изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелно захранване КЛ 20 kV от мястото на разкъсване/муфиране до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ Българово, п/ст Камено, следва да се уведоми компетентния орган по околната среда за определяне на приложимата процедура по реда на ЗООС и ЗБР.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

