



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3081⁽¹⁾
ГР. БУРГАС, 10. 11. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ул. „Рилска“ № 38, ЦГЧ, гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх.№ ПД-3081/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ул. „Рилска“ № 38, ЦГЧ, гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1772(1)/05.07.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в ПИ 07079.609.110 по КККР гр. Бургас, община Бургас“, с което се е произнесъл, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Жилищна сграда с гаражи“, ПИ 07079.609.110 по КККР на гр. Бургас има издадено Разрешение за строеж № П-44/06.08.2019г. от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда с гаражи в ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр. Бургас (УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. „Рилска“ № 35), община Бургас. За целта ще се положи нов кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ул. „Рилска“ № 38, ЦГЧ, гр. Бургас до ново електромерно табло, монтирано в УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,4/0,8 м под тротоарна настилка на ул. „Рилска“ до новомонтираното табло. При пресичане на ул. „Рилска“ кабелната линия ще се изтегля

в PVC тръба в изкоп с размери 0,6/1,1 м. В ПИ 07079.609.110 кабелната линия се изтегля по кабелна скара през кота сутерен на сградата до новомонтираното електромерно табло. По цялата дължина на кабелното трасе ще се положи стоманена поцинкована шина 40/4 мм. Дължина на кабелното трасе 46м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и **не подлежат** на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр. Бургас, община Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ IV-1661, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр. Бургас, община Бургас, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху посочената, по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

