



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3094 (1)

ГР. БУРГАС 18. 11. 2022

ДО

„ФЕЦ МАЛИНА“ ЕООД

БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 125, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 17

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА СРЕДЕЦ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 198 kWp в УПИ V-53, кв.19 по плана на с. Малина, община Средец“, с възложител: „ФЕЦ Малина“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3094/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 198 kWp в УПИ V - 53, кв. 19 по плана на с. Малина, община Средец“, попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-2575/29.08.2022 г., на директора на РИОСВ-Бургас, е определено, че дейностите, свързани с инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия в УПИ V-53, кв.19 по плана на с. Малина, община Средец“, не попадат в позициите на Приложение №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



С настоящата информация ни уведомявате за изграждане на трасе на електропроводна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електроцентрала с мощност 198 kWp в УПИ V-53, кв.19 по плана на с. Малина, община Средец. Кабелната линия ще се изпълни от 2 бр. паралелно свързани кабела САВТ 4x240 мм<sup>2</sup>. Трасето с дължина 346 м. започва от ГРТ на ФЕЦ в УПИ V-53, кв.19 по плана на с. Малина, минава в югозападна посока през имота – 17 м, следвайки имотната граница на разстояние 1,6 м и се включва в западно посока по прилежащата общинска второстепенна улица (о.т. 76-75-54-53) – 299 м. Кабелът ще се положи в изкоп 0.80/0.40 м, достигайки до ново електромерно табло НН на фасадата на ТП Малина 2.

Присъединяването на ФЕЦ в УПИ V - 53, кв. 19 по плана на с. Малина се извършва съгласно становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа № 4503074/05.04.2022г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-346/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.56/06.07.2021г).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

