



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3363⁽⁴⁾
ГР. БУРГАС 23.11.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: ИП: „Външно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.501.185 по КК на с. Равда, община Несебър /УПИ XIV - 493, кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър/“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3363/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.501.185 по КК на с. Равда, община Несебър /УПИ XIV - 493, кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър/“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на настоящото електроснабдяване, Директора на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3377(1)/21.01.2022г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 61056.501.185 по КК на с. Равда, община Несебър /УПИ XIV-493, кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър/, с което е определено, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект: „Жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.501.185 по КК на с. Равда, община Несебър /УПИ XIV - 493, кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър“, от община Несебър е издадено Разрешение за строеж № 7/26.01.2022г.

С настоящото предложение се предвижда електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.501.185 по КК на с. Равда, община Несебър /УПИ XIV - 493, кв. 34 по плана на с. Равда, община Несебър, като пред имота ще се монтира ново



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



електромерно табло, което от своя страна ще се захрани чрез полагане на подземен кабел тип NAY2Y- J 4x95 кв. мм от съществуваща разпределителна касета, нахояща се на границата на ПИ с идентификатор 61056.501.160 по КК на град Несебър.

Общата дължина на кабелното трасето ще е 25м.

Съгласно представен Договор № 4490245 от 14.03.2022г. за присъединяване на обекти към клиенти на електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа: съществуваща разпределителна касета РК2 трафпост „КВ.34“, извод СН „Черно Море 2“, подстанция „Слънчев бряг“.

Посочените по-горе дейности, свързани с изграждане на ограда към инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението(в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възприпятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

