



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3377(1)
ГР. БУРГАС 25. 11. 2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Изнасяне на меренето на границата на собственост (ИМГС) в нови електромерни табла пред ПИ с ид. 07079.657.3, 07079.657.4, 07079.657.5 по КК на гр. Бургас; „Изтегляне на нов кабел 1 kV, муфиране със съществуващ кабел НН от ТП „Ресторант“ и захранване на новите електромерни табла, монтаж на помощни пилони и подмяна на рекордоманните отклонения с нови въздушни проводници на ул. „Тодор Грудов“, ж.к „Меден Рудник“, гр. Бургас, Община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3377/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изнасяне на меренето на границата на собственост (ИМГС) в нови електромерни табла пред ПИ с ид. 07079.657.3, 07079.657.4, 07079.657.5 по КК на гр. Бургас; „Изтегляне на нов кабел 1 kV, муфиране със съществуващ кабел НН от ТП „Ресторант“ и захранване на новите електромерни табла, монтаж на помощни пилони и подмяна на рекордоманните отклонения с нови въздушни проводници на ул. „Тодор Грудов“, ж.к „Меден Рудник“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изнасяне на меренето на границата на собственост (ИМГС) на средствата за търговско измерване на консумираната ел. енергия, както и подмяната на въздушните рекордоманни отклонения към абонатите захранени от ТП „Ресторант“ на ул. „Тодор Грудов“, гр. Бургас, Община Бургас. За осъществяване на ел. захранването на самия обект ще са необходими нови електромерни табла тип ТЕПО - 3бр. монтирани на пластмасова основа, пред имотите на клиентите:

1. ТЕМО 4М2Т на плтмасова основа пред ПИ с ид. 07079.657.3, захранено с нов кабел 1kV от ТП „Ресторант“ по плана на ж.к „Меден Рудник“, гр.Бургас;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



2. ТЕМО 8М2Т на плстмасова основа пред ПИ с ид. 07079.657.4, захранено с нов кабел 1kV от ТП „Ресторант“ по плана на ж.к „Меден Рудник“, гр.Бургас;

3. ТЕМО 8М2Т на плстмасова основа пред ПИ с ид. 07079.657.5, захранено с нов кабел 1kV от ТП „Ресторант“ по плана на ж.к „Меден Рудник“, гр.Бургас.

Съществуващите въздушни рекордоманни отклонения за абонатите са амортизирани и това налага същите да бъдат подменени с нови въздушни отклонения НН изпълнени с усукани изолирани проводници, тип AL/R 2x16 mm² или 4x16 mm². Изходящите кабели от електромерните табла до абонатите ще се изпълнят с нови оразмерени кабели 1kV, тип NYU-J 2x6 mm² и NYU-J 4x6 mm² от новомонтираните електромерни табла укрепени със дистанционни скоби и положени до върха на помощните пилони. Дължината на обекта е 52 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в регулацията на населеното място) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

