



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3351(1)

ГР. БУРГАС 02.12.2022

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „Сапани“ до ново електромерно табло пред УПИ XXVI-7, м. 65, м. „Сулу дере“, ж.к. Меден рудник“, гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект „складово-производствена сграда“ в имота“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3351/2022 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на БКТП „Сапани“ до ново електромерно табло пред УПИ XXVI-7, м. 65, м. „Сулу дере“, ж.к. Меден рудник“, гр. Бургас, община Бургас за захранване на обект „складово-производствена сграда“ в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2367/19.11.2020г. за ИП „Изграждане на складово-производствена сграда в УПИ XXVI-7, кв. 65, м. „Сулу дере“, землище на кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.9.582 по КК)“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За нея има издадено Разрешение за строеж № В-5/09.03.2021г., от Община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда захранване на обект „складово-производствена сграда“ в УПИ XXVI-7, м. 65, м. „Сулу дере“, ж.к. Меден рудник“, гр. Бургас, община Бургас. За целта ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ(Б+), на фундамент на края на уличната регулация пред имота. Новото ел.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



табло ще се захрани, чрез полагане на нов кабел 1 kV от табло ниско напрежение на БКТП „Сапани“, находящ се в ПИ с ид. 07079.9.341 до новото ел. табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0.80/0.40 и 1.1/0.4 м при пресичане на пътища, изтеглени в PVC тръби ф160 мм, в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE тръби ф160 мм в изкопи. Дължината на трасето ще бъде 77 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

