



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3685⁽³⁾
ГР. БУРГАС 19. 01. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО


ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.63.226 по КК (УПИ V-23, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Изграждане на БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 57491.601.559 по КК (УПИ IX-1198, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Кабели 20 kV; Кабели НН“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3685/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.63.226 по КК (УПИ V-23, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Изграждане на БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 57491.601.559 по КК (УПИ IX-1198, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Кабели 20 kV; Кабели НН“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.63.226 по КК (УПИ V-23, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие, за която има издадено Разрешение за строеж № 113/01.07.2021 г. издадено от главния архитект на община Поморие. Предвижда се монтиране на нов БКТП 20/0.4 kV 1x800 kVA в ПИ с ид. 57491.601.559 по КК (УПИ IX-1198, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие. Присъединяването на новия БКТП към



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




електроразпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи, като съществуващ кабел 20 kV между ТП „Каменар 2“ и БКТП „Каменар 4“ се разкъса и муфира с 2 броя нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x185 кв. мм, които ще се положат до новия БКТП. Кабелите ще се положат в изкопи с размери 0,9/0,4 м, а при пресичането на уличните платна ще се изтеглят в PVC тръби $\phi 160$ положени в изкоп 1,1/0,4 м, заложен в бетонов кожух. Дължината на кабелното трасе 20 kV е 486 м. Трасето засяга следните имоти по КК на гр. Поморие – ПИ с ид. 57491.601.559, ПИ с ид. 57491.601.700, ПИ с ид. 57491.601.538, ПИ с ид. 57491.601.545, ПИ с ид. 57491.601.526 и ПИ с ид. 57491.601.525.

Предвижда се монтирането на 4 бр. стълбове – 1 бр. тип НЦ 250/9.5 и 3 бр. тип КЦ 590/9.5, на които ще се окачат усукани излирани проводници със сечение $3 \times 70 + 71.5 \text{ мм}^2$. Новата въздушна мрежа ще бъде захранена от ТНН на БКТП - нов, разположен в ПИ с ид. 57491.601.559 с нов кабел НН, тип NAY2Y – J $4 \times 185 \text{ SM мм}^2$. Захранването на обекта ще се осъществи като на стълб № 3 от новата въздушна мрежа се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1МЧ, което ще бъде захранено с нов кабел, тип NYU – J $4 \times 10 \text{ RE мм}^2$ от стълб № 3. Кабелът НН ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м, а захранващият проводник, тип NYU – J $4 \times 10 \text{ RE мм}^2$ ще се присъедини с 2 броя отклонителни клеми към новоизградената мрежа НН, тип AL $3 \times 70 + 71.5 \text{ мм}^2$. Дължината на кабелното трасе НН е 137 м. Трасето засяга следните имоти по КК на гр. Поморие - ПИ с ид. 57491.601.559, ПИ с ид. 57491.601.700, ПИ с ид. 57491.601.704, ПИ с ид. 57491.601.542 и ПИ с ид. 57491.63.222. Присъединяването на обекта ще се извърши съгласно договор за присъединяване № 4453420/13.10.2021 г., издаден от „ЕР Юг“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабели **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) - BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение **е допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ. Осъществяването на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението, характера на инвестиционното предложение (подземен линеен обект) и факта, че за сградата, обект на захранване има издадено Разрешение за строеж № 113/01.07.2021 г., считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


При необходимост от изработване на ПУП-ПП за трасето на обект: „Външно ел. хранване на жилищна сграда в ПИ с ид. 57491.63.226 по КК (УПИ V-23, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Изграждане на БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 57491.601.559 по КК (УПИ IX-1198, кв. 35), м. „Преводната“, кв. „Каменар“, гр. Поморие, общ. Поморие; Кабели 20 kV; Кабели НН“ следва РИОСВ-Бургас да бъде информирана за провеждане на процедура по реда на екологичното законодателство.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

