



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-37(4)

ГР. БУРГАС 24. 01. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ- ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-37/05.01.2023 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електроснабдяване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3337(1)/10.01.2022 г. за ИП „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър /УПИ XXII-127, кв. 35 по плана на с. Емона/, с което е определено, че дейностите, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж: „Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър /УПИ XXII-127, кв. 35 по плана на с. Емона/, е издадено Разрешение за строеж № 20/17.02.2022 г. от Община Несебър, влязло в сила на 09.03.2022 г.

С настоящото предложение се предвижда електрозахранване на жилищната сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър /УПИ XXII-127, кв. 35



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



по плана на с. Емона/, като съществуващ кабел тип NAY2Y-4x185 SM кв. мм от разпределителна касета, находяща се пред ПИ с идентификатор 27454.501.197 по КК до електромерно табло пред ПИ с идентификатор 27454.501.271 по КК ще се изведе от таблото, ще се удължи с нов кабел НН, тип NAY2Y- J4x185 SM кв. мм и ще се въведе в нов кабелен разпределителен шкаф, който ще се монтира до съществуващото електромерно табло. Пред имота, предмет на електрозахранване ще се монтира ново електромерно табло. От КРШ-нов ще се положат 2 броя нови кабели до новото електромерно табло и до съществуващото електромерно табло. Дължината на кабелното трасе ще е 100м и същото ще се положи подземно в уличната регулация.

Съгласно представен Договор № 4465208 от 07.04.2022 г. за присъединяване на обекти към клиенти на електроразпределителната мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа: Съществуващ кабел 0,4 кV от съществуваща разпределителна касета на границата на ПИ с идентификатор 27454.501.197 по КК до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 27454.501.271 по КК, ТП „Емона“, ВЕП „Обзор“, ВС „Елени“, ВС „Влас“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на ИП: **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) и обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. /обн. ДВ бр.10/2013 г./ и двете на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия в населено място/, обема и характера /външно електрозахранване/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002043 „Емине“ от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитената зона, тъй като с реализацията му се засяга урбанизирана територия и в тази връзка реализацията на ИП няма да доведе до значителни изменения, които да окажат сериозни отрицателни въздействия върху местообитанията на видове птици, предмет на опазване в зоната;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона, тъй като реализацията на ИП не е свързана с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



генерирането на шум, отпадъци и вредни емисии във въздуха, водата и/или почвите, които да оказат отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, предвид характера и местоположението на ИП;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, тъй като ИП ще се реализира в урбанизирана територия и не се предполага възникване на отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти. Спецификата на ИП не предполага кумулиране с други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 27454.501.433 по КК на с. Емона, община Несебър“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

