



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-121 (1)
ГР. БУРГАС, 26. 01. 2023

ДО
ЗП РУСКО КОЙЧЕВ

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване към фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW в УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат“, с възложител: ЗП РУСКО КОЙЧЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-121/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване към фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW в УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо изх. № ПД-1440(1)/31.05.2022г. Директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW в УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат“ не попадат в позициите на Приложение № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С **настоящото инвестиционно предложение** се предвижда изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване към фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW в УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат. Кабелната линия ниско напрежение ще се изпълни от кабел САВТ 4x70 мм². Трасето започва от ГРТ на фотоволтаичната централа, като мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е табло ниско напрежение, ТП/БКТП Драганци 1, извод ВС Крушево, възлова стнация ВС Крумово градище, КЛ/ВЛ Искра, п/ст Карнобат.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на трасе на външно кабелно електрозахранване към

фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW в УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ I-42, кв. 20 по плана на с. Драганци, община Карнобат, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

