



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-106 (4)  
ГР. БУРГАС 27. 01. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ  
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на обект жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ VI-13, кв.143 по плана на ж.к. „Меден Рудник“) от ТНН на БКТП „17Е“ в ПИ с идентификатор 07079.653.185 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-106/202 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелно ел. захранване на обект жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ VI-13, кв.143 по плана на ж.к. „Меден Рудник“) от ТНН на БКТП „17Е“ в ПИ с идентификатор 07079.653.185 по КК на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-142/05.02.2018 г. за „Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-142(3)/18.02.2019 г. за „Изграждане на улична канализация и уличен водопровод до ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Има издадено Разрешение за строеж №В-26/02.08.2019 г. за строеж: „Сграда със смесено предназначение с домови отклонения – етапно строителство“, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда кабелно ел. хранване на обект жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, община Бургас (УПИ VI-13, кв.143 по плана на ж.к. „Меден Рудник“), като за целта се предвижда изграждане на 2 електромерни табла, съответно за вх. А и вх. Б на жилищната сграда. Новите ел. табла ще се хранят, чрез полагане на нов кабел 1 kV от ТНН на БКТП „17Е“ в ПИ с идентификатор 07079.653.185 по КК на гр. Бургас до новите ел. табла. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/04 м. Място на присъединяване към точка от конструкция на съществуващата електроразпределителна мрежа е: ТНН на БКТП 17Е, извод СН „Еврика“, подстанция „Меден рудник“. Дължината на трасето ще бъде 60 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Подра“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

