



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3347(2022г.) (5)
ГР. БУРГАС, 27. 01. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мачтов трафопост (МТП), трасе за кабели и електромерно табло за захранване на обект „Складова база“ в ПИ с идентификатор 67413.16.13 по КККР на с. Сливово, община Средец“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3347/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на мачтов трафопост (МТП), трасе за кабели и електромерно табло за захранване на обект „Складова база“ в ПИ с идентификатор 67413.16.13 по КККР на с. Сливово, община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С писмо изх. № ПД-379(1)/27.02.2022г. директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че „Изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на ел. захранване на ПИ с идентификатор по КК 67413.16.13, землище на с. Сливово, община Средец“, не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. С писмото е прието и техническото задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ 67413.16.13 – трасе за полагане на кабел НН, започващо от съществуващ ЖР стълб в ПИ 67413.13.14, м. „Азмака“ и преминаващо през ПИ 67413.13.14 и ПИ 67413.13.85, м. „Азмака“, ПИ 67413.19.105, м. „Милянков баир“, ПИ 67413.17.112, м. „Кръстева кория“, ПИ 67413.17.104, м. „Милянков баир“, ПИ 67413.16.6 през ПИ 67413.16.7, ПИ 67413.16.109 и ПИ 67413.16.13 м. „Кръстева река“, землище на с. Сливово, община Средец.

С решение № 211/25.11.2020г. на Общински съвет – Средец е одобрен ПУП-ПП за обект „Осигуряване на захранване на с електроенергия на поземлен имот 67413.16.13 в землище на с. Сливово, община Средец.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трасе за кабел СрН 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x95 RM25); мачтов трафопост 400 kVA в ПИ 67413.16.13 по КККР на с. Сливово; подмяна на ЖР стълб № 187/102 на ВЛ-20 kV „Орфей“; полагане на кабел НН 1kV между трансформатора и ново електромерно табло (ЕТ), тип ТЕПО, монтирано до стълба на фундамент, с цел захранване на обект „Складова база“ в ПИ 67413.16.13 по КККР на с. Сливово, община Средец. Новопроектираните кабели ще бъдат положени на дъното на изкопи 0,8/0,4м и 1,1/0,5м, при пресичането на пътища ще се изтеглят в PVC тръби Ø160 в бетонов кожух, а при пресичане на канали в HDPE (KD) тръби Ø160 в

изкопи. Учредяват се сервитутни граници по 0,6 и 1,0 м от едната страна и 1,5 м от другата страна по оста на кабела.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на мачтов трафопост (МТП), трасе за кабели и електромерно табло за хранване на обект „Складова база“ в ПИ с идентификатор 67413.16.13 по КККР на с. Сливово, община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид наличието на воден обект в обхвата на предвиденото трасе – ПИ с идентификатор 67413.17.104 по КККР на с. Сливово, м. „Милианов баир“, община Средец, с ТП на територията „зеделска“ и НТП „дере“, е изискано становище по чл. 155 от Закона за водите по компетентност от Директора на БДЧР. При направената проверка, на основание чл. 4а, ал.1 от НУРИОВОС, съгласно писмо с изх. № 05-10-1001(А1)/11.01.2023г. на БДЧР, ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021г. на Черноморски район.

ПИ с идентификатор 67413.16.13 по КККР на с. Сливово, община Средец и трасеетата на кабелите **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002066 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ,бр.52/2010г.), изм. със Заповед №РД-83/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.


Обръщам внимание:

Инвестиционното предложение следва да се реализира при спазване на условията, мерките и законовите изисквания, заложиени в становище с изх. № 05-10-1001(А1)/11.01.2023г. на БДЧР – Варна, копие от което предоставям с настоящото писмо.

Приложение: копие на становище с изх. № 05-10-1001(А1)/11.01.2023г. на БДЧР – Варна

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

