



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-234 (2)
ГР. БУРГАС, 03. 02. 2023

ДО
„СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.35, ВХ.9, ЕТ.1, АП.2
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kWp в ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец и кабелно захранване от ТП „Росеново“, с възложител: „СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-234/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kWp в ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец и кабелно захранване от ТП „Росеново“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kWp в ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото. Централата ще се състои от 110 монокристални модула, монтирани на терена в имота, разпределени в шест (групи) стринга, свързани към един трифазен инвертор. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Предвидено е кабелно захранване от ТП „Росеново“. Новата кабелна линия НН 1kV от табло ТЕПО на ТП „Росеново“ до ГРТ на централата е с дължина 180м. Мястото на присъединяване е ТНН, ТП/БКТП Росеново, КЛ/ВЛ Росеново, п/ст Грудово.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 60 kWp в ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец и кабелно захранване от ТП „Росеново“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка

на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на с. Росеново. Регулацията на селото не попада в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000230 „Факийска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-343/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.55/02.07.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на ПИ 501.108, кв. 2 по плана на с. Росеново, Община Средец, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

