



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-333/11
ГР. БУРГАС, 15. 02. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от съществуващ КРШ на ул. "Цар Калоян" № 69 до ново ЕТ в ПИ с идентификатор 07079.616.66 (УПИ XVIII-4103, кв. 9а по плана на ж.к. „Възраждане“, ул. "Цар Калоян" № 67), по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за ел. захранване на жилищна сграда в имота“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-333/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от съществуващ КРШ на ул. "Цар Калоян" № 69 до ново ЕТ в ПИ с идентификатор 07079.616.66 (УПИ XVIII-4103, кв. 9а по плана на ж.к. „Възраждане“, ул. "Цар Калоян" № 67), по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за ел. захранване на жилищна сграда в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2520(1)/15.10.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII-4103, кв. 9а (идентичен с ПИ с идентификатор 07079.616.66 по КК) по плана на гр. Бургас, Община Бургас“, с което е постановил, че не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ XVIII-4103, кв. 9а (ПИ с идентификатор 07079.616.66 по КК) по плана на гр. Бургас, Община Бургас има Разрешение за строеж № П-2/31.01.2022г., издадено от Главния архитект на община Бургас.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.616.66 (УПИ XVIII-4103, кв. 9а по плана на ж.к. „Възраждане“, ул. "Цар Калоян" № 67), по КК на гр. Бургас. За целта ще се монтира ново електромерно табло за 2 броя трифазни електромера и 19 броя монофазни електромера в имота. Новото електромерно табло ще се захрани с кабел NAY2Y-J 4x95mm² от съществуващ КРШ на ул. "Цар Калоян" № 69. Трасето на кабела минава през имоти с идентификатори, съответно: 07079.617.35 „за второстепенна улица“ и

07079.616.66 „за ниско застрояване“. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. "Цар Калоян".

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение от съществуващ КРШ на ул. "Цар Калоян" № 69 до ново ЕТ в ПИ с идентификатор 07079.616.66 (УПИ XVIII-4103, кв. 9а по плана на ж.к. „Възраждане“, ул. "Цар Калоян" № 67), по КК на гр. Бургас, Община Бургас, за ел. захранване на жилищна сграда в имота“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатор 07079.616.66 по КК на гр. Бургас и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона (на 0,63 км) е с код BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (обн., ДВ, бр.102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

