



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-230 /4/ 16. 02. 2023  
ГР. БУРГАС,

ДО  
„ФЕЦ ИНВЕСТ 2022“ ЕООД  
БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 57, ЕТ. 1, АП. 2  
ГР. ВАРНА

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp, в УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Горово», с възложител: „ФЕЦ ИНВЕСТ 2022“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-230/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp, в УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе и кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Горово»” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp, в УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе. Имотът е „дворно място“, част от регулацията на селото, ведно с изградените в него масивна двуетажна жилищна сграда, масивна лятна кухня и полумасивна стопанска постройка. Централата ще се състои от 272 монокристални модула (панела), монтирани на наземни метални конструкции и върху покрива на съществуващата сграда в имота, разпределени в 18 стринга (групи), свързани към три трифазни инвертора. Фотоволтаичната централа ще е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчева енергия в електрическа, при което ще отдава ел. енергия на електроразпределителната мрежа, към която ще се присъедини. Предвидено е кабелно захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Горово». Новата кабелна линия НН 1kV от табло ТЕПО на ТП «Горово» до ГРТ на централата ще е с дължина 180м. Мястото на присъединяване е ТНН, ТП/БКТП Горово, извод ВС Черница, възлова станция ВС Лозарево, КЛ/ВЛ Лозарево, п/ст Сунгурларе.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност до 150 kWp, в УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе и кабелно

захранване от ГРТ на ФЕЦ до ТП «Горово»» **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).


УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е част от регулацията на с. Горово. Регулацията на селото не попада в границите на защитена зона. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на селото е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр. 52/22.06.2021г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на УПИ II-52, кв. 12 по плана на с. Горово, Община Сунгурларе, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

