



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-445 (11)

ГР. БУРГАС

17. 02. 2023

ДО

„БОШНАКОВ“ ЕООД  
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  
ХИПЕРМАРКЕТ „МАСТЕРХАУС“  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА АЙТОС


**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 250 kWp върху покрива на съществуваща сграда в УПИ XV-22 и УПИ XVI-22, масив 177, местност „Могилата“, гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: „Бошнаков“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-445/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 250 kWp върху покрива на съществуваща сграда в УПИ XV-22 и УПИ XVI-22, масив 177, местност „Могилата“, гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане фотоволтаична електроцентрала с мощност 250 kWp върху покрива на съществуваща сграда в УПИ XV-22 и УПИ XVI-22, масив 177, местност „Могилата“, гр. Айтос, Община Айтос. Централата ще се състои от 462 бр. соларни модула с единична мощност 540Wp и 3 броя инвертора. Мястото на присъединяване на централата към ел. разпределителната мрежа съгласно становище № 4526899/18.01.2023г., издадено от ЕР Юг е: табло ниско напрежение, ТП/БКТП КИДЕКС, КЛ/ВЛ ЧЕНГЕЛИЕВИ, п/ст Айтос.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



УПИ XV-22 и УПИ XVI-22, масив 177, м. „Могилата“, гр. Айтос, Община Айтос не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,40 км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите (граничат с регулацията на гр. Айтос) и характера на инвестиционното предложение (изграждане на ФЕЦ върху покрива на сграда в имота), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

