



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-83 (3)

ГР. БУРГАС

19. 03. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО


Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект: „Вилна сграда с басейн до 100 м³” в ПИ с идентификатор 44094.1.1029, м. «Тарфа», с. Лозенец, община Царево; Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабел разпределителен шкаф изграден на границата между ПИ с идентификатори 44094.1.911 и 44094.1.944 до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.1029“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-83/2022г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект: “Вилна сграда с басейн до 100 м³” в ПИ с идентификатор 44094.1.1029, м. «Тарфа», с. Лозенец, община Царево; Кабелна линия 1 kV от съществуващ кабел разпределителен шкаф изграден на границата между ПИ с идентификатори 44094.1.911 и 44094.1.944 до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.1029“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-83(1)/10.02.2022г. за ИП „Изграждане на вилна сграда с басейн в ПИ с идентификатор 44094.1.1029 по КК на гр. Царево, местност „Тарфа“, община Царево“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС. За обекта на захранване „Вилна сграда с басейн в ПИ с идентификатор 44094.1.1029, м. «Тарфа», с. Лозенец, община Царево“ е издадено Разрешение за строеж № 34/18.03.2022г., от Община Царево.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда електрозахранване на вилна сграда в имота, като за целта ще се положи нова кабелна линия НН, тип NAY2Y 4x185 кв. мм от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, изграден на границата между ПИ с идентификатори



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



44094.1.911 и 44094.1.944 до новопроектирано електромерно табло, монтирано на фундамент на границата на ПИ с идентификатор 44094.1.1029. Кабелната линия ще се положи в изкоп 1,1/0,6 м. Дължината на кабелното трасе ще е 145 м. Мястото на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа е съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) между ПИ с ид. 44094.1.911 и 44094.1.944, захранен от табло ниско напрежение (ТНН) на трафопост „Тарха 3“, извод СН „Лотос“, подстанция „Василико“. Имотът, предмет на захранване е с площ 698 кв.м, урбанизирана територия, с НТП – незастроен имот за курортно-рекреационен обект.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,23 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (извън границите на защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепосочената най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотите и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

