



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1193 (4)

ГР. БУРГАС 21. 03. 2023

ДО

„ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от стълб пред ПИ с идентификатор 63029.501.197 по КК на с. Росен, община Созопол до ново електромерно табло за захранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 63029.501.130 по КК на с. Росен, община Созопол“, с възложител „ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1193/2023 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от стълб пред ПИ с идентификатор 63029.501.197 по КК на с. Росен, община Созопол до ново електромерно табло за захранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 63029.501.130 по КК на с. Росен, община Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1193(1)/18.05.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII, кв. 9 по плана на с. Росен (ПИ 63029.501.130 по ККР на с. Росен), община Созопол“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора Наредбата за ОС.

За обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII, кв. 9 (ПИ с идентификатор 63029.501.130 по ККР) по плана на с. Росен, общ. Созопол“ е издадено Разрешение за строеж № 104/30.06.2022 г. от гл. архитект на община Созопол.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда полагане на кабелна линия 1 kV от стълб пред ПИ с идентификатор 63029.501.197 по КК на с. Росен, община Созопол до ново електромерно табло за захранване на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 63029.501.130 по КК на с. Росен, община Созопол.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



За целта е предвидено монтиране на новопроектирано електромерно табло на границата пред ПИ с идентификатор 63029.501.130, което ще бъде запазено от новата кабелна линия ниско напрежение, тип на кабела NAY2Y 4x35 mm<sup>2</sup> от съществуващ стълб на ВМрНН пред ПИ с идентификатор 63029.501.197 по КК на с. Росен. Трасето на кабелната линия пресича път и попада под тротоар. Кабелът ще се положи в изкопи с размери 0.8/0.4 м, при пресичането на уличните платна ще се изтегли в PVC тръби Ø110, положени в бетонов кожух в изкопи с размери 1.1/0.6 м. Присъединяването на обекта ще се извърши съгласно договор за присъединяване № 4503584/12.09.2022 г.

Дейностите, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабел, ново ЕТ) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,25 км/ е разположена защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (инфраструктура за ел. захранване на жилищна сграда), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 "Бакърлъка" за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

