



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-775 (1)

ГР. БУРГАС 21. 03. 2023

ДО

„ЕЛЕКТРИК АМ“ ООД

ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „Н. ЛЪСКОВ“ № 2

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност до 100,1 kW в УПИ VII-70, кв. 36, с. Деветак, Община Карнобат и кабел 1KV от ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО до фасада на ТП „Деветак 1“ с възложител: „ЕЛЕКТРИК АМ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-775/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност до 100,1 kW в УПИ VII-70, кв. 36, с. Деветак, Община Карнобат и кабел 1KV от ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО до фасада на ТП „Деветак 1“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ФЕЦ за производство на електроенергия с номинална мощност до 100,1 kW, покривна конструкция на съществуваща сграда и на метална конструкция на земя в УПИ VII-70, кв. 36, с. Деветак.

ФЕЦ се състои от 182 соларни модула с единична мощност от 550Wr и три броя инвертори.

Предвижда се изграждане на кабелна линия 1kV от ГРТ на централата до новомонтирано електромерно табло на ЕР Юг до фасадата на ТП „Деветак 1“. Кабелната линия е изпълнена с кабел тип САВТ 3x95+50mm².

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




Теренът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.52/22.06.2021г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

