



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-503 (1)  
ГР. БУРГАС 22. 03. 2023

ДО  
„СЪН ЕНЕРДЖИ АА“ ЕООД  
С. СТРУЯ  
ОБЩИНА РУЕН

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ


**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 190 kW в УПИ XII, кв. 33, с. Прилеп, община Сунгурларе”, с възложител „Сън енерджи АА” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-503/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 190 kW в УПИ XII, кв. 33, с. Прилеп, община Сунгурларе” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2104(1)/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 190 kW в УПИ XII-общ. и УПИ XIII-общ., кв. 33, с. Прилеп, община Сунгурларе и полагане на захранващ кабел до АС табло на инсталацията”, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно електрозахранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 190 kW в УПИ XII, кв. 33, с. Прилеп, община Сунгурларе, чрез полагане на кабел 1 kV от главно разпределително табло (ГРТ) на фотоволтаичната електроцентрала до електромерно табло ТЕПО до фасада за ФЕЦ в УПИ XII, с. Прилеп, община Сунгурларе на ТП „Прилеп 1”. Кабелната линия ще бъде изпълнена, с кабел, тип САВТ 3х240+120 кв.мм. УПИ XII е образуван от обединяването на УПИ XII-общ. и УПИ XIII-общ. в един нов УПИ, с отреждане „за производствена, складова,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



административна дейност и фотоволтаична електроцентрала“, за което е издадена Заповед № 185/28.04.2022г., от кмета на Община Сунгурларе.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и кабелното трасе не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, обявена със Заповед № РД-1015/17.12.2020г. (ДВ, бр. 15/23.02.2021 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на с. Прилеп) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

